



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6506CR0463

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	HEWI, Heinrich Wilke GmbH Prof.-Bier-Straße 1 - 5, D-34454 Bad Arolsen
Vertreiber <i>distributor</i>	HEWI, Heinrich Wilke GmbH Prof.-Bier-Straße 1 - 5, D-34454 Bad Arolsen
Produktart <i>product category</i>	Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Eingriff-Sanitärarmatur
Modell <i>model</i>	Serie AQ...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: RP020716 vom 27.09.2016 (TEC) KTW-Prüfung: K-242203-14-Bs/st vom 09.04.2014 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: W-241831-14-SI vom 01.04.2014 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: W-255744-15-SI/to vom 14.04.2015 (WHY) KTW-Prüfung: K-291346-17-Ko vom 09.11.2017 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 574 (01.04.2007) DIN EN 817 (01.09.2008) UBA METALLE (21.11.2018) UBA KTW (07.03.2016) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	27.09.2021 / 19-0094-WNA

70028-04-A-DE

28.05.2019 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
AQ1.12M10140; AQ1.12M10240-Fb.; AQ1D12M10240M; AQ1.12M10840; AQ1B12M10240	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 118 mm; Auslaufhöhe: 89 mm
AQ1.12M10340; AQ1.12M10940	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 140 mm; Auslaufhöhe: 92 mm
AQ1.12M10440; AQ1D12M10640; AQ1.12M10640 AQ1.12M10540	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 156 mm; Auslaufhöhe: 210 mm
	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 156 mm; Auslaufhöhe: 234 mm

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**certified components**

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
DW-0304BO0460	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I, KTW-A	SOFTPEX® /SOFTPEX® DN 6	NEOPERL GmbH
DW-0304BO7089	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I, KTW-A	SOFTPEX® /SOFTPEX® DN 8	NEOPERL GmbH
DW-0304BO7088	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I, KTW-A	SOFTPEX® /SOFTPEX® DN 10	NEOPERL GmbH

DVGW